

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
N RU Д-RU.PA01.B.03381/25



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИПАР"

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
14.06.2019

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 142800, Россия, Московская область, город Ступино, улица Академика Белова, владение 3, ОГРН 1105045000741 ИНН 5045046773

Телефон: +74966492200 Адрес электронной почты: info@fipar.ru

в лице Исполнительного директора Гончарова Сергея Николаевича

Заявляет, что продукция Обои виниловые на флизелиновой основе, толщиной от 0,3 мм до 0,8 мм, плотностью от 280 г/м² до 500 г/м², в рулонах, торговая марка: «Kerama Marazzi».

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИПАР", ОГРН 1105045000741 ИНН 5045046773

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142800, Россия, Московская область, город Ступино, улица Академика Белова, владение 3

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 6810-2002 "Обои. Технические условия"

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 17.24.11.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 4814200000

соответствует требованиям

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

Схема декларирования соответствия 2д

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № ППБ-279/10-2025 от 21.10.2025 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01)

Дополнительные сведения

Показатели пожарной опасности определены в соответствии со статьей 13, пункты 5, 7, 9, 10 и с таблицей 27 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ согласно приложению № 1 на 1 листе. Условия хранения: в крытых складах, защищенных от атмосферных осадков и почвенной влаги, на расстоянии не менее 1 м от отопительных устройств. Срок хранения не менее 10 лет.

Срок действия декларации о соответствии с 24.10.2025 по 22.10.2030

М.П. "ФИПАР" Заявитель (подпись)	Гончаров Сергей Николаевич (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))	подпись
---	---	----------------

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ N RU Д-RU.PA01.B.03381/25

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 п.7, метод 2	"Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Слабогорючие (Г1) в соответствии со статьей 13, пункт 5 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость"	Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со статьей 13, пункт 7 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89, пункт 18	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со статьей 13, пункт 9 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Умеренноопасные (Т2) в соответствии со статьей 13, пункт 10 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ

Исполнительный
директор



С.Н. Гончаров

Фамилия, имя, отчество